

КНМ № 66210061000201345618 от 12.11.2021г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

электронная почта gu@mchs96.ru

8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

(кажется название контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного Управления МЧС России по Свердловской области

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

электронная почта оао-mchs@mail.ru телефон 8 (343) 346-10-96

(кажется адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Красноу-
фимск, муниципального образования Красноуфимский округ,

Ачитского городского округа

управления надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

623300, Свердловская область г. Красноуфимск, ул. Ленина, 100 тел. 8(34394) 2-45-01

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 217 / 3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

"Бугальшский детский сад № 2",

в лице заведующего Муллануровой Зифы Мубиновны

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

во исполнение решения главного государственного инспектора городского округа Красноуфимск, муниципального образования Красноуфимский округ, Ачитского городского округа по пожарному надзору от «12» ноября 2021 года № 217 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 часов 35 минут «19» ноября 2021 г. по 15 часов 30 минут «30» ноября 2021 г. проведена проверка старшим инспектором ОНД отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО старшим лейтенантом внутренней службы Пажгиным Вячеславом Сергеевичем территории, здания и помещений муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Бугальшский детский сад № 2", расположенного по адресу: Свердловская область, Красноуфимский район, д.Усть-Бугальш, ул. Лесная, 40а, в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий Мулланурова Зифа Мубиновна

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
Нарушения требований пожарной безопасности, связанные с обеспечением безопасности людей				
1.	Имеющиеся в здании системы и установки противопожарной защиты не приведены в соответствие с проектными решениями.	п.54 Правила противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.20г. № 1479); ч.3, ч.4 ст.4; ст.83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.08. 2022г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Мулламурова З.М.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Старший инспектор ОНД отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО (государственный инспектор ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО по пожарному надзору)

старший лейтенант внутренней службы

Пажгин Вячеслав Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 90968971127139709201549797461453131823202373013

Владелец Мулланурова Зифа Мубиновна

Действителен с 03.08.2022 по 03.08.2023