

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«28» июля 2025 г., 66250061000218711332
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Красноуфимск,
муниципального образования Красноуфимский округ, Ачитского городского округа Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской
области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«06» августа 2025 г., 10 час. 30 мин. № 2507/018-66/167-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

г.Красноуфимск, ул.Ленина, 100

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «28» июля 2025 г., № 2507/018-66/167-В/ПВП, учетный номер проверки 66250061000218711332.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Пажгин Вячеслав Сергеевич – старший инспектор ОНД и ПР ОНД и ПР ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Свердловская, р-н Красноуфимский, д Русский Усть-Маш, ул Школьная, Здание 11

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БУГАЛЫШСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №2" ИНН 6619012186, адрес регистрации юридического лица: 623322, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОУФИМСКИЙ, С СРЕДНИЙ БУГАЛЫШ, УЛ ЛЕНИНА, ВЛД. 3

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «05» августа 2025 года, 11 час. 30 мин.

по «06» августа 2025 года, 10 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Имеющиеся в здании системы и установки противопожарной защиты не приведены в соответствие с проектными

решениями (п.54 Правила противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.20г. № 1479); ч.3, ч.4 ст.4; ст.83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 216/3 от 30.11.2021, пункт предписания 1. Место выявления нарушения: Красноуфимский район, д.Русский Усть-Маш, ул.Школьная, 11

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.

Срок устранения нарушения:

01.08.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Имеющиеся в здании системы и установки противопожарной защиты не приведены в соответствие с проектными решениями (п.54 Правила противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.20г. № 1479); ч.3, ч.4 ст.4; ст.83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить документацию, подтверждающую выполнение пункта предписания

2. На объекте защиты не обеспечена возможность передачи извещений СПИ (система передачи извещений о пожаре) от объекта на пультовую часть по резервному маршруту (ч.3, ч.4 ст.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.9.2.2 ГОСТ Р 53325-2012). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 216/3 от 30.11.2021, пункт предписания 2. Место выявления нарушения: Красноуфимский район, д.Русский Усть-Маш, ул.Школьная, 11

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

01.08.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

На объекте защиты не обеспечена возможность передачи извещений СПИ (система передачи извещений о пожаре) от объекта на пультовую часть по резервному маршруту (ч.3, ч.4 ст.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.9.2.2 ГОСТ Р 53325-2012)


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить документацию, подтверждающую выполнение пункта предписания

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Старший инспектор ОНД и ПР ОНД и ПР ГО Красноуфимск,
МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО (государственный
инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору
(в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Пажгин
Вячеслав Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Пажгин Вячеслав Сергеевич - Старший инспектор ОНД и ПР ОНД и ПР ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 83439424501, e-mail: ond-krasnoufimsk@66.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 250795864576837559433845704902184217507778640411

Владелец Шурманова Жанна Викторовна

Действителен с 10.09.2025 по 10.09.2026